



#### Opis:

- 1. Obudowa OSZ 53x60 pł. .... 1szt.
- 2. Obudowa S9 ..... 2szt.
- 3. Obudowa S6 ..... 1szt.
- 4. Tablica licznikowa TLE-3F .. 1szt.

#### Dane techniczne

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	400 V
Znamionowy prąd ciągły	25 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN-C

#### Uwagi:

F1; F2; F3; F4; F5; F6 - oznaczenie osprzętu zgodnie ze schematem ideowym.

Budowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec			
Adres dz. nr: 3022/2; 3128		ZIE Zakład Instalacji Elektrycznych Jan KUBIK 36-105 Cmolas 290 tel. 603 67 40 80	
Projektant: Upr. bud. E-195/02 mgr inż. Jacek CHRZAN		Inwestor: GMINA DZIKOWIEC 36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62	
Opracował:  mgr inż. Michał KUBIK		Nr rys.: 4	
Data opracowania: październik 2015r	Branża: Elektryczna	Nazwa lokalizacji: Wilcza Wola	Skala: -:-
		Rysunek: Projektowane złącze ZL-1	